


HEWA POMPEN

meetrapport



datum 27-5-2019

motornr 20170633509

CHR1-IE2-112M2

Pomptype: HEWA 50/040

Gemeten door: ing. Henk Diepeveen

kW 4

1 Bar = 10,19744 mWk

	Q1	Q2	dQ	tijd	Q m3/u	Amp	P bar	mwk	corr	Ptot mwk	Pmwk	Q m3/u
1	98,4	99,4	1	62	58,1	8,4	0,13	1,33	1,50	2,83	2,83	58,1
2	101,1	102,1	1	70	51,4		0,38	3,88	1,50	5,38	5,38	51,4
3	103,2	104,2	1	74	48,6		0,70	7,14	1,50	8,64	8,64	48,6
4	107,9	108,9	1	81,14	44,4		1,04	10,61	1,50	12,11	12,11	44,4
5	108,5	109,5	1	81,2	44,3		1,04	10,61	1,50	12,11	12,11	44,3
6	121,2	121,8	0,6	50,2	43,0	8,2	1,10	11,22	1,50	12,72	12,72	43,0
7	110,2	111,2	1	90,9	39,6	8,1	1,35	13,77	1,50	15,27	15,27	39,6
8	112,4	112,9	0,5	58,1	31,0		1,85	18,87	1,50	20,37	20,37	31,0
10	114,7	115	0,3	47,6	22,7	5,7	2,60	26,51	1,50	28,01	28,01	22,7
11	116	116	0	10	0,0	5,1	2,90	29,57	1,50	31,07	31,07	0,0

